



MESTNA OBČINA  
KRANJ



## MERILA ZA IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

Januar 2020

**KAZALO:**

1.	NORMATIVNE ZAHTEVE .....	3
2.	IZVAJANJE POŽARNIH STRAŽ .....	5
2.1	Javne prireditve .....	5
2.2	Pretakanje lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov.....	8
2.3	Izvajanje vročih del .....	10
3.	CENIK ZA OPRAVLJANJE STORITEV POŽARNE STRAŽE .....	13
4.	USKLADITITEV JZ GARS KRAJN IN PGD MOK .....	14
5.	NALOGE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA POŽARNE STRAŽE .....	15
6.	PRILOGE .....	16

## **0. SPREJEM MERIL**

Merila za izvajanje požarne straže na območju mestne občine Kranj so bila sprejeta na seji Gasilskega poveljstva Mestne občine Kranj dne 12. 11. 2019..

## **1. NORMATIVNE ZAHTEVE**

Izvajanje požarne straže je eden najpomembnejših organizacijskih ukrepov pri zagotavljanju varstva pred požarom. Organizacijo požarne straže podrobneje opisuje Zakon o varstvu pred požarom (Ur. L. RS, 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12) v 37. členu.

Izvajanje požarne straže podrobneje opisuje Zakon o gasilstvu (Ur. L. RS 113/05 – UPB1), ki v 11 b. členu govori, da lahko požarno stražo, požarno varovanje objektov in drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu z Zakonom o gasilstvu na območju te občine, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom to ni drugače določeno.

V Mestni občini Kranj so za izvajanje požarne straže na območju občine pristojni:

- JZ GARS Kranj
- PGD Kranj Primskovo
- PGD Kokrica
- PGD Britof
- PGD Predosije
- PGD Suha
- PGD Goriče
- PGD Trstenik
- PGD Golnik
- PGD Podblica
- PGD Besnica
- PGD Stražišče
- PGD Jošt
- PGD Bitnje
- PGD Žabnica
- PGD Breg ob Savi
- PGD Mavčiče

Lastnik ali uporabnik objekta mora organizirati požarno stražo, če:

- pretaka količine nad 10 m<sup>3</sup> lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov
- vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila
- je organiziran javni shod all prireditev, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije
- lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oz. upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju

## **IZVAJANJE POŽARNIH STRAŽ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRAJ**

---

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci, razen v 1. in 2. alineji lahko to opravljajo tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za objekte v katerih se zbira več kot 100 uporabnikov in objekte z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo.

Požarna ogroženost objekta se določi glede na Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. L. RS, 70/96, 5/97 popr., 31/04 – Pravilnik o požarni varnosti v stavbah).

Na podlagi tega pravilnika se lahko izdelajo ocene požarne ogroženosti za različna okolja (naravno, bivalno, industrijsko, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi, industrijsko, ki je obremenjeno z nevarnimi snovmi, in promet).

S to oceno se ugotovi stopnje požarne ogroženosli za posamezno okolje. Požarna ugroženost je razdeljena v 6 stopenj:

- Stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost
- Stopnja 2 – majhna požarna ogroženost
- Stopnja 3 – srednja požarna ogroženost
- Stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost
- Stopnja 5 – velika požarna ogroženost
- Stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost

Ko je stopnja požarne ogroženosti ocenjena s 3 ali več to pomeni, da lahko požarno stražo lahko izvajajo le gasilci, pristojni z zakonom.

## 2. IZVAJANJE POŽARNIH STRAŽ

### 2.1 Javne prireditve

Pod pojmom javna prireditev se smatra vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti. Na javnih prireditvah je potrebno izvajati požarno stražo, če obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije. Javne prireditve se lahko izvajajo na prostem ali v prostoru (športne dvorane, kulturne dvorane, gledališče ...)

Prireditve se delijo na velikost glede na število obiskovalcev.

Velikost dogodka	Število obiskovalcev
Majhen dogodek	Do 3000
Srednji dogodek	Od 3001 do 5000
Velik dogodek	Od 5001 do 10000
Zelo velik dogodek	Več kot 10000

Za izvedbo požarne straže je potrebno poleg velikosti prireditve in vrsto prireditve določiti tudi stopnjo tveganja prireditve, na katero vpliva več dejavnikov:

- tip in namenljivost objekta, kjer se vrši prireditve
- scenarij prireditve (uporaba odprtega ognja, lahko vnetljivih snovi, pirotehničnih izdelkov ...)
- udeležba navijaških skupin ali drugih različnih skupin, ki lahko izzovejo izgredce in tako uporabljajo pirotehnične pripomočke, eksplozivna telesa, bakle, ipd.
- splošna neprimernost objekta za izvedbo dogodka

Požarna straž na prireditvi se razdeli na tri dele:

- Požarna straž pred izvedbo prireditve,
- požarna straž med izvedbo prireditve ter
- požarna straž po končani prireditvi.

#### 2.1.1 Izvajanje dela in nalog požarne straže pred prireditvijo

Izvajalec požarne straže se mora pred prireditvijo seznaniti z:

- prostorom oz. območjem prireditve,
- nevarnostmi na območju prireditve oz. prostoru,
- obstoječimi požarnimi/evakuacijskimi načrti,
- evakuacijskimi izhodi,
- primernimi gasilnimi sredstvi za izvedbo požarne straže,
- napravami za obveščanje o požaru,
- postavitvijo gasilcev in opreme za optimalno izvedbo požarne straže,
- možnimi gorljivimi stenami, konstrukcijami ali drugimi kulisami,
- obveščanjem obiskovalcev ter prislojnih služb v primeru izrednega dogodka.

Naročnik požarne straže mora izvajalcu požarne straže zagotoviti podatke o objektu oz. prostoru, kjer bo izvajala prireditve, opis dogodka s podrobnim scenarijem prireditve (predvsem uporabo odprtega ognja, bakel, pirotehnik, ipd.), podatke o razpoložljivih gasilnih sredstvih, dostope do objektov, na

katerega se nanaša požarna straža, podatke o drugih službah, ki sodelujejo na prireditvi (reševalci, policija, ...), kontaktne podatke dosegljive odgovarne osebe prireditve ter o morebitnem izklopi aktivne požarne zaščite.

### 2.1.2 Izvajanje dela in nalog požarne straže med prireditvijo

Med prireditvijo morajo izvajalci požarne straže stalno izvajati požarno stražo, s katero se prepreči nastanek požara ali eksplozije, v primeru nastanka pa se ga takoj pogasi.

Aktivnosti, ki se izvajajo med izvedbo prireditve so naslednje:

- stalna prisotnost gasilcev na območju oz. v prostoru, kjer se izvaja prireditve,
- neprestan pregled prostorov oz. obrnoca,
- zagotovitev primernega gasilnega sredstva na območju prireditve,
- zagotovitev, da se vsi goreči/tleči/pregreti ipd. materiali, ki nastanejo med prireditvijo in bi lahko povzročile požar ali eksplozijo takoj odstranijo,
- zagotovitev opreme za odstranitev gorečih/tlečih materialov (nor. bakle) z nevamega območja (primer: žlezeno vedro napolnjeno z vodo ipd.),
- zagotovitev delovnega kanala v sistemu ZA-RE ter v primeru razširitev začetnega požara takojšnje obveščanje regijskega centra za obveščanje na št. 112 ali preko sistema ZA-RE,
- v primeru požara takojšnje obveščanje obiskovalcev prireditve (ročni javljalnik, prekinitev prireditve, megafon, ipd.),
- zagotavljanje stalnega nadzora nad elektroniko in električnimi napeljavami (pregrevanje, kratek stik ...),
- pri elektronskih napravah (mešalne mize ...) je potrebno zagotoviti vsaj en gasilnik (min. CO<sub>2</sub> 5 kg).

### 2.1.3 Izvajanje dela in nalog požarne straže po prireditvi

Po prireditvi morajo izvajalci požarne straže:

- pregledati prostor in objekt, kjer se je prireditve dogajala (pregled je potrebno opraviti s temovzljisko kamero),
- vsaj še eno uro po prireditvi izvajati požarno stražo (točen čas izvajanja požarne straže določi poveljnik gasilske enote, ki izvaja požarno stražo glede na tveganje prireditve),
- obveščanje naročnika o zaključku požarne straže,
- poskrbeti, da so sistemi za odkrivanje in javljanje požara vklopljeni,
- obveščanje ReCO Kranj o zaključku požarne straže ter sprostitev delovnega kanala na sistemu ZA-RE.

### 2.1.4 Kadrovská zasedba za izvajanje požarne straže na juvuhih prireditvah

Požarno stražo lahko opravljajo le operativni gasilci, ki so psihofizično sposobni za opravljanje tega dela. Za izvajanje požarne straže se določi vodjo požarne straže, ki mora imeti najmanj čin nižjega gasilskega častnika.

## IZVAJANJE POŽARNIH STRAŽ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRAJN

Kadrovske sestave moštva določi poveljnik gasilske enote, ki prevzema izvajanje požarne straže. Pri dodelitvi nalog mora poveljnik biti pozoren na izkušnje, ki jih imajo izvajalci požarne straže za izvajanje nalog gašenja in reševanja.

Vsi gasilci morajo biti opremljeni z ročnimi radijskimi postajami ter oblečeni v zaščitne gasilske uniforme, razen, pri izvajanju požarne straže z nizko stopnjo tveganja, kjer lahko požarno stražo izvajajo v postajni uniformi (delovna obleka), zaščitno uniformo morajo imeti na razpolago v primeru posredovanja.

Dogodek [št. ljudi]	vrsota prireditve	Tveganje	Enota [št. gasilcev] <sup>III</sup>	Tehnika [vozila]	Ostala oprema
Majhen (do 3000)	kulturna/družabna	veliko	1+3	GVV-1/GVC	Železno vodro <sup>IV</sup> , gasilniki <sup>VII</sup> (CO <sub>2</sub> in ABC prah) po potrebi vedrovka <sup>VI</sup>
		majhno	1+2	GVV-1/GVC	
	športna	veliko	1+3	GVV-1/GVC	
		majhno	1+2	GVV 1/GVC	
Srednji (od 3001 do 5000)	kulturna/družabna	veliko	1+3	GVV-1/GVC	Železno vodro <sup>IV</sup> , gasilniki <sup>VII</sup> (CO <sub>2</sub> in ABC prah)
		majhno	1+3	GVV 1/GVC	
	športna	veliko	1+3	GVV-1/GVC	
		majhno	1+3	GVV-1/GVC	
Velik (od 5001 do 10000)	kulturna/družabna	veliko	Glede na načrt varovanja <sup>VI</sup>	GVC	Železno vodro <sup>IV</sup> , gasilniki <sup>VII</sup> (CO <sub>2</sub> in ABC prah)
		majhno	1+3	GVC	
	športna	veliko	1+5	GVC	
		majhno	1+5	GVC	
Zelo velik (nad 10000)	kulturna/družabna	veliko	Glede na načrt varovanja <sup>VI</sup>	GVC	Železno vodro <sup>IV</sup> , gasilniki <sup>VII</sup> (CO <sub>2</sub> in ABC prah)
		majhno	1+3	GVC	
	športna	veliko	1+5	GVC	
		majhno	1+5	GVC	
	športne tekme z višjim rizikom	veliko	Glede na načrt varovanja <sup>VI</sup>	2 x GVC	

<sup>III</sup> število želenih veder je odvisno od tipa dogodka – v primeru uporabe pirutehničnih sredstev mora biti vsaj polovica veder napolnjena z vodo

<sup>IV</sup> število gasilcev in tip gasila se določi ob dogovoru z naravnikom, ko predloži vse potrebne dokumente

<sup>V</sup> število vedrovk se določi na predinštvo dokumentacije s strani naravnika

<sup>VI</sup> za šartno dogodek z velikim tveganjem je potrebno pripraviti načrt varovanja skupaj z Upravnim enotom Kranj. V načrtu varovanja se smiselno vloži kadrovske člane, ki izvajajo požarne straže na posameznem dogodku.

V kolikor je v obdobju prireditve razglašena velika in zelo velika ogroženost naravnega okolja oziroma glede na dejanske razmere na terenu (primer: parkirni prostori izvedeni na travnatih površinah) lahko vodja požarne straže ali poveljnik enote zahteva povečanje števila gasilcev za največ 3 z dodatnim vozilom z vodo (lahko tudi GVGP 1).

Upravna enota mora za izdajo dovoljenja za športne dogodke z velikim tveganjem pridobiti mnenje Gasilsko reševalne službe Kranj, glede izvedbe izvajanja požarne straže na dogodku. Gasilsko reševalna služba Kranj, glede na načrt varovanja poda mnenje o kadrovski in tehnični opremljenosti za izvajanje požarne straže.

Na športnih dogodkih z velikim tveganjem mora izvajalec požarne straže sodelovati tudi z drugimi varnostnimi organi, ki izvajajo delo na prizorišču. Vodja požarne straže mora biti na dogodkih, kjer je postavljen štab Policije prisoten v štabu ter od tam koordinirati delo požarne straže.

### **2.2 Pretakanje lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov**

Pod pojmom lahko vnetljive snovi se smatrajo vse snovi, ki se lahko zaradi zunanjega vira vžiga (odprt ogenj, Iskra statične elektrike, ...) vnamejo in imajo plamenišče pod 38 °C. Prav tako se šteje pod lahko vnetljive snovi, snovi, ki imajo plamenišče nad 38 °C in so razpršeni v zraku v fini razpršeni oblikah (megla, para, oblak ...).

Pred pretakanjem lahko vnetljivih snovi je potrebno izvesti potrebne ukrepe s katerimi zmanjšamo možnost za nastanek požara. Ukrepe je potrebno izvajati tudi med pretakanjem ter po pretakanju lahko vnetljivih snovi.

#### **2.2.1 Izvajanje dela in nalog požarne straže pred pričetkom pretakanja lahko vnetljivih snovi**

Izvajalec požarne straže mora pred pričetkom izvajanja požarne straže zagotoviti vse potrebne ukrepe, da med pretakanjem lahko vnetljivih snovi ne bo prišlo do požara, v primeru, da do požara pride pa le tega lahko obvladuje in pogasi.

Ukrepi, ki jih mora izvajalec požarne straže zagotoviti so:

- Preveriti je potrebno, ali obstaja možnost nevihte (med nevihto ni dovoljeno pretakanje lahko vnetljivih snovi),
- postavitev gasilskega vozila na vamo točko (izven cone, kjer je možno nabiranje vnetljivih hlapov),
- priprava tlacičnega voda za potrebe morebitnega gašenja,
- pregled cevi za črpanje (spoji na cevah morajo tesniti),
- v primeru bližine jaškov, mora naročnik le te zatesniti izvajalec požarne straže pregleda že je tesnjenje jaškov ustrezno,
- ozemljitev vozila, cevi in rezervoarja, da se razelektri in zmanjša možnost nastanka iskre zaradi statične elektrike,
- preveriti je potrebno, ali so lovilni jaški prazni,
- pripraviti je potrebno absorpcjsko sredstvo v primeru razlitja,
- opozoriti voznika cisterne s katere se pretaka, da vozilo ugasne,
- opozoriti odgovorne pri pretakanju na zaščito mesta pretakanja,
- zagotoviti, da se nihče od nepodblaščenih oseb ne nahaja v radiju 5m,
- prepovedati je potrebno kajenje in uporabo odprtrega ognja, iskrečega orodja ipd..

- na območju pretakanja ne sme biti naprav, ki bi lahko zaradi svojega delovanja povzročile požar v stiku z lahko vnetljivo snovjo ali hlapiti te.

#### **2.2.2 Izvajanje dela in nalog požarne straže med pretokanjem lahko vnetljivih snovi**

Izvajalec požarne straže mora ves čas nadzorovati pretakanje lahko vnetljivih snovi, pri čemer mora biti pozoren na:

- morebitna puščanja snovi,
- prepolnjenje rezervoarjev,
- tesnost tesnilnih predmetov na jaških, ki morajo biti zatesnjeni,
- prepoved kajenja v bližini pretakanja lahko vnetljivih snovi,
- prepoved vožnje z motornimi vozili na območju pretakanja lahko vnetljivih snovi,
- prepoved gibanja nepooblaščenih oseb v bližini pretakanja lahko vnetljivih snovi.

#### **2.2.3 Izvajanje dela in nalog požarne straže po pretokanju lahko vnetljivih snovi**

Po izvajanju požarne straže pri pretakanju lahko vnetljivih snovi, mora izvajalec požarne straže poskrbeti za ukrepe, da ne bi prišlo do požara.

Ukrepi, ki jih mora izvesti izvajalec požarne straže so:

- nadzor nad pospravljanjem cevi za pretakanje,
- pospravljanje opreme, namenjene za izvajanje požarne straže,
- pregled mesta pretakanja zaradi morebitnih puščanj,
- pregled odprtin in ventilkov namenjenih pretakanju.

Po opravljenem pregledu in ugotovitvi, da ni nevarnosti za razlitje se lahko vozilo s cisterno umakne z območja za pretakanje. Ko se cisterna umakne z območja za pretakanje je požarna straža zaključena.

#### **2.2.4 Kadrovska zasedba za izvajanje požarne straže pri pretokanju lahko vnetljivih snovi**

Požarno stražo lahko opravljajo le operativni gasilci, ki so psihofizično sposobni za opravljanje tega dela. Za izvajanje požarne straže se določi vodjo požarne straže, ki mora imeti najmanj čin nižjega gasilskega častnika.

Kadrovska sestava moštva določi poveljnik gasilske enote, ki prevzema izvajanje požarne straže. Pri dodelitvi nalog mora poveljnik biti pozoren na izkušnje, ki jih imajo izvajalci požarne straže za izvajanje nalog gašenja in reševanja. Kadrovska sestava vsebuje minimalno dva gasilca, v primeru, da je požarna ogroženost višja ali ob pretakanju več cistern hkrati se kadrovska sestava smiselno poveča.

Vsi gasilci morajo biti opremljeni z ročnimi radijskimi postajami ter oblečeni v zaščitne gasilske uniforme.

## **2.3 Izvajanje vročih del**

Vroča dela imenujemo vse vrste delovnih operacij, kjer se uporablja odprt plamen oz. drug izvor toplote ali uporaba orodja, ki pri uporabi tvori iskre, kar predstavlja nevarnost za nastanek požara. Vroče delo ni samo plamensko ali električno varjenje, ampak tudi lotanje, segrevanje s plamenom plinskega ali bencinskega gorilnika ali z vročim zrakom, brušenje, rezanje z brusnimi ali rezalnimi ploščami (kotne brusilke) ipd.. Izvajanje vročih del lahko se lahko izvaja na stalnih ali začasnih deloviščih.

Pri izvajjanju vročih del je potrebno izvajati požarno stražo, ki zajema požarno preventivne ukrepe, da se prepreči nastanek požara oz. v primeru nastanka požara omeji njegovo širjenje. V izvajanje vročih del je vključenih več oseb, ki sodelujejo pri izvajjanju vročih del, izvajalu požarne straže ter izdaji dovoljenj za vroča dela.

Izdajatelj dovoljenja za vroča dela je oseba, ki dovoljuje izvajanje vročih del na začasnom ali stalnem delovišču ob upoštevanju pogojev in ukrepov, ki jih je predvidel izvajalec požarne straže.

Izvajalec požarne straže – gasilci skrbijo za izvajanje požarno preventivnih ukrepov pred, med in po izvajjanju vročih del. Izvajanje požarno preventivnih ukrepov pomeni pregled delovišča oz. območja izvajanja vročih del, fizično izvajanje ukrepov (požarna straža) ter pregled delovišča oz. območja po končanju izvajanja vročih del.

Izvajalec vročih del je oseba ali več oseb, ki na začasnom ali stalnem delovišču izvajajo dela, posledica katerih bi lahko bil nastanek požara (vroča dela).

Izvajalec požarne straže (vodja gasilcev) izpolni dovoljenje za vroča dela, kjer določi ukrepe, ki se jih mora izvajalec vročih del držati. Naročnik oz. odgovorna oseba naročnika se smatra kot izdajatelj dovoljenja za vroča dela. Po predpisanih ukrepih se z njimi seznaniti in s podpisom dovoljuje izvajanje vročih del.

V primeru, da se izvajalec vročih del ne drži predpisanih ukrepov lahko izvajalec požarne straže prepove delo ter s požarno stražo preneha. O prepovedi del in prenehanju požarne straže mora obvestiti izdajatelja dovoljenja za vroča dela.

### **2.3.1 Izvajanje dela in način požarne straže pred pričetkom izvajanja vročih del**

Če je možno naj se izvajalec izognе izvajanjem vročih del z alternativnimi rešitvami (vijačenje, kovičenje, rezanje z neiskrečimi žagami ...). Če se ni možno izogniti izvajanjem vročih del, je potrebno pred izvajanjem vročih del zagotoviti požarno preventivne ukrepe.

Ukrepi, ki morajo biti izvedeni pred izvajanjem vročih del so:

- ocenitev nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije na delovišču,
- ocenitev tveganja za nastanek požara ali eksplozije,
- seznanitev s prostorom / območjem, kjer se bodo izvajala vroča dela,
- pregled sosednjih prostorov / območja, kjer se bodo izvajala vroča dela,

- določitev varnostnih razdalj med mestom izvajanja vročih del in gorljivimi snovmi (minimalna varnostna razdalja je v radiju 10 m od izvajanja vročih del),
- če ne moremo zagotoviti primerne varnostne razdalje je potrebno delovišče ustrezno zaščititi z negorljivimi ponjavami ali predelnimi stenami in onemogočiti prehajanje toplote ali isker,
- pregled stropa, tal, sten, strehe in drugih elementov, kjer je možno, da zaradi segrevanja pride do požara oz. se toplota ali iskre prenesejo v drug prostor,
- izklop odsesovalnih naprav,
- pregled nad čistoču delovišča (vse gorljive snovi odmakniti iz delovišča, prah in mastne snovi je potrebno očistiti, po potrebi je potrebno tla namočiti z vodo),
- pregled opreme za izvajanje vročih del (pregledati, da so podaljški ter druga oprema za izvajanje del v dobrem stanju),
- v primeru zaprtih prostorov je potrebno izmeriti koncentracijo vnetljive ali eksplozivne atmosfere,
- prezračiti prostore, v katerih je povisana eksplozivna ali vnetljiva atmosfera,
- pripravo gasilnega sredstva za morebitno gašenje (če se vroča dela izvajajo na strehi, je potrebno imeti na strehi tlačni vod vsaj C cevi pod tlakom),
- če obstaja možnost za nastanek dima, je potrebno izključili naprave za odkrivanje in javljanje požara (POZOR! Naprave lahko izključi le za to usposobljena oseba, ki jih mora po končanih vklopih nazaj).

### 2.3.2 Izvajanje dela in nalog požarne straže med izvajanjem vročih del

Požarna straža med izvajanjem vročih del je glavni ukrep, da se prepreči nastanek požara oz. ob požaru le tega omeji in pogasi. Izvajalci požarne straže morajo biti stalno prisotni na delovišču izvajanja vročih del, tudi, ko imajo izvajalci vročih del odmor. Požarna straža mora biti prisotna tudi v sosednjih prostorih, če je to potrebno. Če se med izvajanjem vročih del pojavljajo vnetljive ali eksplozivne atmosfere je potrebno prostore redno zračiti. V primeru nastanka požara je potrebno začeti z gašenjem ter z obveščanjem uporabnikov objekta ter gasilske enote.

### 2.3.3 Izvajanje dela in nalog požarne straže po izvajanju vročih del

Po izvajanju vročih del mora izvajalec požarne straže pregledati območje, kjer so se izvajala vroča dela. Talne površine, stene, odprtline, strehe ipd. je potrebno pregledati s termovizijsko kamero z namenom, da se v kakšni odprtini ne zadržujejo žareči ostanki, ki bi lahko povzročili požar. Izvajalec požarne straže mora biti na delovišču še vsaj 120 min po končanih vročih delih. Med tem časom mora redno spremljati dogajanje na in okoli delovišča. Po končani požarni straži mora izvajalec požarne straže obvestiti odgovorno osebo, ki je izdala dovoljenje za vroča dela.

Odgovorna oseba naročnika mora poskrbeti, da se naprave za odkrivanje in alarmiranje, ki so bile zaradi izvajanja vročih del izklopljene ponovno vklopijo.

### 2.3.4 Kodrovská zasedba za izvajanje požarne straže pri izvajanju vročih del

Požarni stražo lahko opravljajo le operativni gasilci, ki so psihofizično sposobni za opravljanje tega dela. Za izvajanje požarne straže se določi vodjo požarne straže, ki mora imeti najmanj čin nižjega

gasilskega častnika. Kadrovsko sestavo moštva določi poveljnik gasilske enote, ki prevzema izvajanje požarne straže. Pri dodelitvi nalog mora poveljnik biti pozoren na izkušnje, ki jih imajo izvajalci požarne straže za izvajanje nalog gašenja in reševanja. Kadrovska sestava vsebuje minimálno dva gasilca, v primeru, da je tveganje za nastanek požara tudi v drugih prostorih se kadrovska sestava smiselno poveča. Vsi gasilci morajo biti opremljeni z račnimi radijskimi postajami ter oblečeni v zaščitne gasilske uniforme.

### ***2.3.5 Dovoljenje za vroča dela***

Dovoljenje za vroča dela je sestavljeno iz treh izvodov. Prva in druga stran izvoda sta identični, od tega prejme enega izvajalec vročih del drugega zadrži izvajalec požarne straže. Tretji del izvoda je podoben prejšnjima z razliko, da ima na koncu dovoljenja prostor za vpis časa končanih vročih del ter podpis izvajalca vročih del ter prostor za podpis končanja požarne straže ter podpis izvajalca požarne straže. Ko so podpisi pridobljeni, tretji del izvoda vzame izvajalec požarne straže, drugi del izvoda pa preda odgovorni osebi s strani naročnika.

Dovoljenje za vroča dela velja tudi kot delovni nalog za obračun delovnih ur pri izvajanju požarne straže. Dovoljenje za vroča dela je priloga temu dokumentu.

### **3. CENIK ZA OPRAVLJANJE STORITEV POŽARNE STRAŽE**

Stroški izvajanja požarne straže ter gasilskih operativnih nalog bremenijo lastnika ali upravljavca objekta in premoženja oz. organizatorja javne prireditve.

Cena za opravljanje požarne straže je enotna za vse izvajalce požarne straže v Mestni občini Kranj.

Vrsta dela	Cena na uro brez DDV [€]
Izvajanje požarne straže pri vročih delih in pretakanju gorljivih in vnetljivih tekočin (1 gasilec)	40,98
Izvajanje požarne straže na prireditvah (1 gasilec)	20,49
Gasilsko vozilo (GVV 1, GVC ...)	brezplačno
Kilometrična	brezplačno

Ponudba za izvajanje požarne straže se pripravi glede na veljaven cenik in predpostavko, koliko gasilcev bo potrebnih za izvajanje požarne straže.

#### **4. USKLADITITEV JZ GARS KRAJN IN PGD MOK**

Izvajanje požarnih straž v Mestni občini Kranj zagotavljajo gasilci Javne gasilske službe Mestne občine Kranj. Vsaka izvedba požarne straže se mora napovedati v JZ GARS Kranj. JZ GARS Kranj zagotovi sredstva za izvajanje požarne straže (negorljive ponjave, gasilnike, termovizijsko kamero in drugo manjšo opremo). Za požarno stražo se uporabljajo vozila, ki so last izvajalca požarne straže.

Naročnik požarne straže se za izvajanje požarne straže dogovori v JZ GARS Kranj z vodjem gasilske preventive, v njegovi odsotnosti pa z vodjem gasilske operative. Vodja gasilske operative določi kadrovska zasedbo za izvajanje požarne straže, če ne gre za izvajanje požarne straže na prireditvi, kjer je število gasilcev vnaprej določeno. Kadrovska zasedba lahko sestavlja zaposleni v JZ GARS Kranj ali operativni člani PGD Mestne občine Kranj.

Za opravljanje požarne straže morajo imeti izvajalci opravljeno temeljno usposabljanje, ki ga opravlja v prostorih JZ GARS Kranj.

## 5. NALOGE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA POŽARNE STRAŽE

Naročnik požarne straže mora obvestiti IZ GARS Kranj o potrebi za izvajanje požarne straže najmanj 10 delovnih dni pred pričetkom izvajanja požarne straže. Kontaktna oseba za naročanje požarne straže je vodja gasilske preventive, v njegovi odgovornosti pa vodja gasilske operative.

Vodja gasilske operative se odloči, kdo bo izvajal požarno stražo ter izda povelje za kadrovsko zasedbo izvajanja požarne straže.

Naročnik požarne straže mora izvajalcu zagotoviti glede na tip nevarnosti:

- podatke o objektu (organizacija varstva pred požarom, načrte objekta (požarni, evakuacijski), možnosti posredovanja gasilskih enot, postavljene in delovne površine, EX prostori, drugi požarni nevarni prostori, skladilšča nevarnih snovi, polnilnico viličarjev, tipi prezračevanja...),
- opis dogodka s podrobnim scenarijem (v primeru uporabe pirotehničnih sredstev je potrebno predložiti elaborat o uporabi pirotehničnih sredstev),
- podatke o razpoložljivih gasilnih sredstvih (gasilniki, hidranti, avtomatske naprave za gašenje),
- predhoden ogled objekta oz. lokacijo izvajanja požarne straže,
- podatke o pričakovanem številu udeležencev prireditve,
- kontaktne podatke o odgovornih osebah (vodja prireditve, vodja reševalnih služb, vodja policijskih enot, vodja varnostnikov, pirotehnik...)
- dostope do objektov, ki so predmet požarne straže,
- varnostno tveganje prireditve (primer: gledališka predstava brez pirotehnik je nizko tveganje).

## 6. PRILOGE

- dovoljenje za vroča dela

Pripravil:

Primož Jagrič



Poveljnik GPO:

Andraž Štefer



Poveljnik GZ MOK:

Jakob Ulkozar

v.d. direktorja GARS:

Tomaž Vilfan



Poveljnik CZ MOK:

Sašo Grmekl



# IZVAJANJE POŽARNIH STRAŽ NA OBMOČIU MESTNE OBČINE KRAJ



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRAJ

## DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE VROČIH DEL

Datum		
Lokacija izvajanja vročih del (GRADINA / INDUSTRIJSKI PROSTOR)		
DOVOLJENJE VELJA (ura)	od	do
Vrsta dela REZANJE / VARjenje / LOTANJE / UPORABA PLAMENA		

DOVOLJENJE VELJA SVOJO EN DELOVNI DAN, DULOCEN Z IZVAJALCEM POŽARNE STRAŽE.

### IZVAJALEC VROČIH DEL

Ime in priimek izvajalca
Podpis

Izvajalec s podpisom jamiči, da bo upošteval vse ukrepe za izvajanje požarne straže.

### ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA

Ime in priimek odgovorne osebe
Podpis

### IZVAJALEC POŽARNE STRAŽE

Ime in priimek gasilca
Stavilo gasilcev
Podpis

#### POŽARNA STRAŽA / NADZOR OBMOČJA

- POŽARNA STRAŽA BO POTEKALA VER ČAS IZVAJANJA DEL IN 120 MIN PO ZAKLJUČKU DEL (Vključno s PREMOTO IN POCIKI).
- POŽARNA STRAŽA SE ZAHTEVA TUDI NA SOGEDNJIH POKRIVANJAH, NАО IN POD NJIM.
- PO KONČANEM DELU SE OBMOČJE IZVAJANJA POŽARNE STRAŽE PREVERI Z EL KAMERO

#### OPREMA UPORABLJENA ZA IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE

- ROČA, HIDRANT, DAVILSKA CEV POZI TLAKOM
- GASILSKO VOZILO

#### DRUGI UKREPI

---



---



---



---

### VARHOSTNI UKREPI

- HIGRATI, RGA SO PRIPRAVLJENI / DELUJEJO
- OPRFMA ZA VROČA DELA JE V DOBREM DELOVNEM STANJU

#### VARHOSTNI UKREPI V ODDALJENOSTI 10 M

- OSTRANI VNETLJIVE TEKOČINE, PRAH IN OLEJMASTNE SNOMI
- EKSPLOZIVNA ATMOSEFERA V OBMOČJU NI ZAZNANA
- OČISTI / DEBUĽ TALNE POKRIVANE
- GORljive TALNE POKRIVNE NAMOCI / PREKRIJ Z VLAŽnim PESKOM ALI NEGORljivimi PONJAVAMI
- ODSTRANI GORljive MATERIALE / MESTO ZAVARIJ / NEGORljivimi PONJAVAMI, PRIGRADNINI ZAVLESNI / FREKRUJ STENSKE IN TALNE CUPRINHE
- NAMESTI NEGORljive ZAVESE OKOI / POD MESTO VARJENJA
- ZASČITI / ZAPRI KANALE IN TEKOČE TRAKOVE, DA PREPREČIS PRENOŠ ISKRE PROTIV ODDALJENIM GORljivim MATERIALOM

#### STEVI, STRUKPOMI STREHIL

- KONSTRUKCIJA STREHE / ZOLAGAJE NEGORljiva
- ODSTRANI GORljiv MATERIAL NA DRUGI STRANI STEVI, STROPA ALI STREHE

#### STROJNA OPREMA

- STROJNO OPREMO OČISTI GORljivih SNOMI (OLJA, MASTI ...)
- OČISTI ZNAJUJNE, POSODE VNETLJIVIH / EKSPLOZIVNIH TEKOČIN
- ZAVARIJ IN PREZRNI TLAČNE POSODE, CEVODOD IN OPREMO

### OPOMBE

---



---



---

### DRUGI – DODATNI UKREPI

Izvajalec požarne straže se lahko odloči tudi za druge ukrepe. V primeru prekrivajo požarne straže zaradi neupoštevanja ukrepov mesta izvajalci del prekrivajo vso vroča dela. V primeru, da izvajalci podatne straže ni na končni del izvajalci del ne sme izvajati vročih del. V primeru izvajanje vročih del bmo nadzora podatne straže izvajalec prizadena vso odgovornost. Izvajalec del s poljubnim pridržja, da je seznanjen z izdanih ukrepov ter da jih bo v celoti upošteval.



## GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRAJN

## DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE VROČIH DEL

Datum		
Lokacija izvajanja vročih del (ZGRADBA / NADSTROJ / PROSTOR)		
DOVOLJENJE VELJA (ura)	od	do
Vrsta dela REFRANJE / VARUJENJE / OTANJE / UPORABA PLAMENA	DOVOLJENJE VELJA SAMOTEN DELOVNI DAN, DOLOGEN Z IZVAJALCEM POŽARNE STRAŽE	

## IZVAJALEC VROČIH DEL

Ime in priimek izvajalca
--------------------------

Podpis
--------

Izvajalec s podpisom jameč, da bo upošteval vse ukrepe za izvajanje požarne straže.

## ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA

Ime in priimek odgovorne osebe
--------------------------------

Podpis
--------

## IZVAJALEC POŽARNE STRAŽE

Ime in priimek gasilca
------------------------

Stevilo gasilcev
------------------

Podpis

## POŽARNA STRAŽA / NAJTORE OBMOČJA

- POŽARNA STRAŽA BO POTEKALA VSE ČAS IZVAJANJA DEL IN 120 MIN PO ZAKLJUČKU DEL (VKLJUČNO S PREMORE IN PODČEKI).
- POŽARNA STRAŽA SI ZAHTEVA TUDI NA SOBREDNJIH POVERŠINAH, NAD IN POD NJIMI.
- PO KONČANIH DELIH SE OMINČUJE IZVAJANJA POŽARNE STRAŽE PREVERIT Z KAMERO.

## OPREMA UPORABLJILNA ZA IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE

- RGA, HIDRANT, GASILSKA CEV POD TLAČOM
- GASILSKO VOZILO

## DRUGI UKREPI

---



---



---



---

VARNOSTNI UKREPI (USTREZNO ODDAČI)

- HIDRANT, RGA SO PRIPRAVljENI / DELUJEJO
- OPREMA ZA VROČA DELA JE V DOBRIM DELOVNEM STANJU (NEPOSKODOVANA)

## VARNOSTNI UKREPI V ODDALJENOSTI 10 M

- ODSTRANI VNETLJIVE TEKOČINE, PRAH IN OLJE V MASTNIE SINCI
- EKSPLOZIvana ATMOŠFERA V OBMOČJU NI ZAZNANA
- OCISTI / OSUŠI DALNE POVERŠINI
- GORljive, TALNE POVERŠI NAMOČI / PREKRIJ Z VIĀJIMI PISKOM ALI NEFRTRJIVIMI PONJAVAMI
- ODSTRANI GORljive MATERIALE / MESTO ZAVARUJ Z NEGORljivimi PONJAVAMI, PREGRADNIMI ZAVESAMI
- PREKRIJ STENSKE IN TAI NE ODPRTE
- NAMESTI NEGORljive ZAVSE ŠOKOLI / POD MESTO VARJENJA
- ZAŠČITI / ZAPRI KANALE IN TEKOČE TRAKOVE, DA PREPRLJUŠ PRENOS ISKRE PROTIV ODDALJENIM GORljivim MATERIALOM

## STELE, STROPOVI, STRCHE

- KONSTRUKCIJA STEHLJE / ISOLACIJA JE NEGORljiva
- ODSTRANI GORljiv MATERIAL NA DRUGI STRANI STELE, STROPA ALI STREHE

## STROJNA OPREMA

- STROJNO OPREMA OCISTI / PRALI INI SINCI (OLJA, MASTI, ...)
- OCISTI ZABOJNICE, PUSODE VNETLJIVIH / EKSPLOZIvnih TEKOČIN
- ZAVARUJ IN PREZGAJ TLAČNE POSOGLI, GLAVAKUDE IN OPREMO

## OPOMBE

---



---

## PO KONČANIH VROČIH DELIH

Ura končanih vročih del	
Podpis Izvajalca del	
Ura končane požarne straže	
Podpis Izvajalca požarne straže	